

Trenntransformator

Offene Bauform, 1 Pha. 1,0 KVA 230 V/230 V, VDE 0550, Schutzklasse I, offene Anschlussleiste IP 20

80.05.02

Trenntransformator

Offene Bauform, 1 Pha. 2,2 KVA 230 V/230 V, VDE 0550, Schutzklasse I, offene Anschlussleiste IP 20

80.05.04

Trenntransformator

Offene Bauform, 1 Pha. 3,5 KVA 230 V/230 V, VDE 0550, Schutzklasse I, offene Anschlussleiste IP 20

80.05.06



80.05.02, 80.05.04, 80.05.06

Schutztrenntransformator

Offene Bauform; 1 Pha. 1 KVA 230 V/230 V, Schutztrennung VDE 0551, Schutzklasse II, schutzisolierter Aufbau mit Anschlussklemmkästen IP 54, TÜV Baumuster geprüft.

80.05.01

Schutztrenntransformator

Offene Bauform; 1 Pha. 2,2 KVA 230 V/230 V, Schutztrennung VDE 0551, Schutzklasse II, schutzisolierter Aufbau mit Anschlussklemmkästen IP 54, TÜV Baumuster geprüft.

80.05.03



80.05.01, 80.05.03, 80.05.05

Schutztrenntransformator

Offene Bauform; 1 Pha. 3,5 KVA 230 V/230 V, Schutztrennung VDE 0551, Schutzklasse II, schutzisolierter Aufbau mit Anschlussklemmkästen IP 54, TÜV Baumuster geprüft.

80.05.05

Schutzgehäuse für Schutztrenntransformator

80.05.01, 80.05.03, 80.05.05 mit Durchführungsverschraubungen und Montagelaschen, IP 23.

83.02.01



83.02.01

Ringkerntrenntransformator

Offene Bauform; 1 Pha. 3,6 KVA 230 V/230 V, in Ringkernbauweise, Schutztrennung nach VDE 0551, offene Anschlüsse 0,3 m

80.05.09



80.05.09